

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
БР.: 1/2017-2-2
ДАНА: 08.03.2017.год.

На основу чл. 63 став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Захтева заинтересованог лица од 06.03.2017. год. код наручиоца заведеног под бр. 1/2017-2-1 од 06.03.2017.год., а ради појашњења података из Конкурсне документације за јавну набавку ЈН 1/2017 Технички материјал, партија III- Материјал за клима системе- филтери, Комисија за јавну набавку ЈН 1/2017 објављује:

**ПОЈАШЊЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈН 1/2017 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
партија III- Материјал за клима системе- филтери**

Заинтересовано лице је дана 06.03.2017.год. Комисији за ЈН 1/2017 упутило следећа питања:

1. „Молим појашњење за позиције 5, 6, 9, 10, 17-28 (ради се о врећастим филтерима а није дат број врећа нити ширина рама)“,
2. „Позиције 12-14 (такође није дат број врећа нити ширина рама а недостаје и класа филтера)“,
3. „Позиција 11 захтева да се дефинише термин „груби“, да ли је то G2, G3 или G4 класа“?
4. „У конкурсној документацији се захтева од понуђача да рок испоруке буде најкасније 1 дан по наруџби а такође стоји и да наручилац има права да мења количине које стоје у тендеру и да није дужан да преузме целу количину која се тражи у истом. Како се ради о увозној роби, како је могуће да понуђач има на стању количину која ће у сваком моменту одговорати наручиоцу а да при том ни наручилац не зна која количина му треба?“

Одговор комисије је следећи:

1. Комисија прецизира позиције из обрасца В3 Структура цене за партију бр. III- Материјал за клима системе- филтери:
позиција бр. 5 – РАМ 18-20mm, 3 цепа; бр. 6 - РАМ 18-20mm, 6 цепова; бр. 9 - РАМ 18-20mm, 4 цепа; бр. 10 - РАМ 18-20mm, 8 цепова; позиције од бр. 17 до 28 – РАМ 25mm; позиције бр. 17., 18., 19., 20., 22., 23., 25. и 26. – 6 цепова, позиције бр. 21., 24., 27. и 28. – 4-6 цепова.
2. Позиција бр. 12 –РАМ 18-20mm, 6 цепова, F5; позиција бр. 13 -РАМ 18-20mm, 2 цепа, F5; позиција бр. 14 -РАМ 18-20mm, 6 цепова, F5;
3. Позиција бр. 11- G3.
4. С обзиром да се партија бр. III- Материјал за клима системе- филтери разликује у односу на остале партије пре свега због требовања предметних добара која се врше само два до три пута у току трајања уговора, а узимајући у обзир да се иста набављају из увоза Комисија је сагласна да се рок испоруке може продужити. У складу са наведеним извршиће се изнема конкурсне документације тако да рок испоруке за партију бр. III- Материјал за клима системе- филтери буде максимално 30 дана.

Услов за учешће у поступку јавне набавке који се односи на пословни капацитет понуђача дефинисан је под бр. 5 на страни бр. 6 Конкурсне документације и представља минимални захтев који наручилац може да захтева од понуђача од којег очекује да је квалификован и способан за реализацију предметног уговора. Смисао одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор закључити са понуђачем који има капацитете да успешно реализује предметни уговор.

Од понуђача се захтева да на залихама има 25% од вредности понуде предметних добара, материјала за клима системе- филтере, без обзира да ли су та добра у техничкој спецификацији наручиоца (обрасцу В- Структура цене) или не.

Председник комисије за

ЈН 1/2017

Оливера Баљозовић- Здравковић дипл.еџ.

О. Баљозовић

