



УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ

21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, Tel: +381 21 480 5900;
E-mail: sekretarijat@uzpi.org.rs; www.uzpi.org.rs; МБ: 08143960 ПИБ: 100802956

Број: 454/5-2/1

Датум: 17.04.2018.год.

На основу чл. 63 став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Питања заинтересованог лица од 16.04.2018. год. код наручиоца заведеног под бр. 454/5-2 од 16.04.2018.год., а ради појашњења података из Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 11/2018 ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ, партија бр. I- Уређај за омекшавање воде за машину за прање посуђа, Комисија за јавну набавку ЈНМВ 11/2018 објављује:

**ПОЈАШЊЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈНМВ 11/2018 ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ,
партија бр. I- Уређај за омекшавање воде за машину за прање посуђа**

Заинтересовано лице је дана 16.04.2018.год. Комисији за ЈНМВ 11/2018 упутило следеће питање:

„Молимо Вас да проверите техничку спецификацију на странама 4 и 21. тендерске документације, пошто омекшивач воде са 30 литара јонске масе, не може да достигне радни проток од 2.5 м3/h. Сви остали наведени технички параметри, осим радног протока, одговарају омекшивачу са 30 литара јонске масе, укључујући и циклусни капацитет и количину соли за регенерацију. Наведени радни проток од 2.5 м3/h, одговара омекшивачу воде са 60 литара јонске масе. Молимо Вас да у техничкој спецификацији исправите тражене параметре, тако да они буду у складу са Вашим потребама, а да буду и технички исправни, како би смо знали који омекшивач тачно треба да Вам се понуди“.

Одговор комисије је следећи:

Извршена је провера техничке спецификације за предметну набавку, сматрамо да су наведени параметри предвиђени Конкурсном документацијом исправни, да одговарају потребама Наручиоца, као и да омекшивач воде са 30 литара јонске масе може да достигне радни проток од 2.5 м3/h.

Драган Попов инж.- члан комисије

Драган Попов

Драгана Рацков дипл. правник –члан комисије

Драгана Рацков

