



УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ

21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, Tel: +381 21 480 5900;
E-mail: sekretarijat@uzpi.org.rs; www.uzpi.org.rs; МБ: 08143960 ПИБ: 100802956

Број: 454/5-1/1

Датум: 16.04.2018.год.

На основу чл. 63 став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Питања заинтересованог лица од 13.04.2018. год. код наручиоца заведеног под бр. 447/5-1 од 16.04.2018.год., а ради појашњења података из Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 11/2018 ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ, партија бр. I- Уређај за омекшавање воде за машину за прање посуђа, Комисија за јавну набавку ЈНМВ 11/2018 објављује:

ПОЈАШЊЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 11/2018 ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ, партија бр. I- Уређај за омекшавање воде за
машину за прање посуђа

Заинтересовано лице је дана 13.04.2018.год. Комисији за ЈНМВ 11/2018 упутило следеће питање:

„Молим за додатне податке:

- КАПАЦИТЕТ УРЕЂАЈА (потрошња воде лит/сец или м3/х)
- ЦИКЛУСНА ПОТРОШЊА (колико сати дневно ради, да ли ради у 3 смене - нон стоп - односно после колико сати или "кубика воде" може да прави паузу за регенерацију)
- КВАЛИТЕТ НАПОЈНЕ ВОДЕ (да ли је у питању градска вода у Каменици или нека друга воде). Ове информације одређују модел који адекватно опслужује потрошача“.

Одговор комисије је следећи:

- На страни бр. 4 Конкурсне документације у поднаслову „Опис добара и техничке спецификације“, као и у обрасцу В- Структура цене је наведено: „**проток радни: до 2,50 м³/h**“
- Машина за прање посуђа ради 13 часова дневно. Потребно је обезбедити да се регенерација врши у вечерњим часовима због организације рада сектора за производњу и дистрибуцију хране.
- У питању је водоводна мрежа града Новог Сада.

Председник комисије за

ЈНМВ 11/2018

Оливера Баљозовић- Здравковић дипл.еци.

