



УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ

21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, Tel: +381 21 480 5900;
E-mail: sekretarijat@uzpi.org.rs; www.uzpi.org.rs; МБ: 08143960 ПИБ: 100802956

Број: 866/5-1/1

Датум: 26.07.2018.год.

На основу чл. 63 став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Питања заинтересованог лица од 25.07.2018. год. код наручиоца заведеног под бр. 866/5-1 од 26.07.2018.год., а ради појашњења података из Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 37/2018 Клима уређаји, партија бр. I- Инвертер клима уређај, Комисија за јавну набавку ЈНМВ 37/2018 објављује:

**ПОЈАШЊЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈНМВ 37/2018 КЛИМА УРЕЂАЈИ, партија I- Инвертер клима уређај**

Заинтересовано лице је дана 25.07.2018.год. Комисији за ЈНМВ 37/2018 упутило следеће питање:

1. „Потребно нам је појашњење у вези ове јавне набавке, за тражени клима уређај је наведена монтажа истог. Како би што тачније одредили цену ове услуге и утрошени материјал (цеви, каблове, црева) потребна нам је информација која очекивана удаљеност унутрашње јединице од спољне, и која је висина на којој се изводе радови“.

Одговор комисије је следећи:

1. Просторија у којој ће се вршити реализација предметне јавне набавке се налази у приземљу Института за плућне болести Војводине у Сремској Каменици. Висина на којој се налази унутрашња јединица климе је 2,6 м а удаљеност унутрашње јединице од спољне је приближно седам (7) метара.

члан комисије за
ЈНМВ 37/2018

Драган Раић инж.


члан комисије за
ЈНМВ 34/2018

Драгана Рацков дипл. правник



