



**УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ**

21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, Tel: +381 21 480 5900;
E-mail: sekretarijat@uzpi.org.rs; www.uzpi.org.rs; МБ: 08143960 ПИБ: 100802956

Број: 837/5-3/1

Датум: 20.07.2018.год.

На основу чл. 63 став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Питања заинтересованог лица од 19.07.2018. год. код наручиоца заведеног под бр. 837/5-3 од 20.07.2018.год., а ради појашњења података из Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 34/2018 ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ПРИПРЕМУ ВОДЕ У КОТЛАРНИЦИ, Комисија за јавну набавку ЈНМВ 34/2018 објављује:

**ПОЈАШЊЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 34/2018 ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ПРИПРЕМУ ВОДЕ У
КОТЛАРНИЦИ**

Заинтересовано лице је дана 19.07.2018.год. Комисији за ЈНМВ 34/2018 упутило следећа питања:

1. „У конкурсној документацији, имајући у виду и одговоре наручиоца наведена је следећа формулација: Понуђено средство за кондиционирање воде за напајање парних котлова мора да одговара захтевима квалитета напојне и котловске воде, односно да задовољава параметре дефинисане српским и европским стандардима SRPS EN 12952-12 и SRPS EN 12953-10.

Квалитет и састав траженог средства није дефинисан овим стандардима, нити је то наручилац дефинисао у техничкој спецификацији нити тражено средство може да испуни параметре према наведеним стандардима јер се стандарди односе на квалитет напојне и котловске воде.

Да ли ће наручилац дефинисати квалитет и састав траженог добра у конкурсној документацији?

2. У поглављу Опис добра и Техничке спецификације је наведено да средство за кондиционирање воде за напајање парних котлова мора да оствари следеће функције:

- да подстиче формирање магнетитног слоја и других оксидних слојева,
- да минимизира корозију корекцијом рН вредности,
- да стабилише тврдоћу и спречи формирање наслага каменца,
- да уклања кисеоник,
- да формира посебан заштитни филм преко металних површина.



**УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ**

21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, Tel: +381 21 480 5900;
E-mail: sekretarijat@uzpi.org.rs; www.uzpi.org.rs; МБ: 08143960 ПИБ: 100802956

На који начин и на основу којих исправа ће наручилац у поступку стручне оцене понуда утврдити да тражено добро испуњава наведене функције?

На основу којих исправа, које понуђачи треба да доставе, ће наручилац утврдити да је тражено средство одговарајуће?

Да ли ће наручилац недвосмислено одредити у конкурсној документацији исправе које треба доставити у понуди, а на основу којих ће наручилац утврдити да ли понуђено средство одговара захтевима наручиоца?

У одговору на ово питање наручилац је навео да су понуђачи обавезни да доставе:

- безбедносни лист предметног добра,
- произвођачка декларација и каталог произвођача са подацима о техничким карактеристикама понуђеног добра;
- други докази који потврђују захтевани квалитет.

Сматрамо да су тражени докази, поготово уопштена формулација „други докази који потврђују захтевани квалитет“, недовољни и да се на основу истих не може проверити да ли понуђено добро испуњава тражене функције или не.

Сагласно чл. 61 ЗЈН наручилац има обавезу да сачини јасну и недвосмислену конкурсну документацију, па је потребно да наручилац уместо други докази прецизно наведе које доказе тражи и прихвата, као рецимо извештај о испитивању акредитоване лабораторије, упутство за употребу произвођача или технички лист произвођача и сл.

Одговор комисије је следећи:

1. Стандардима СРПС ЕН 12952-12 као и СРПС ЕН 12953-10 су дефинисани захтеви за квалитет напојне и котловске воде, односно њима су дате препоруке за квалитет напојне и котловске воде као минимални безбедносни услови.
Понуђачи су дужни да понуде производ који је усклађен са поменути стандардима, што наравно не значи да понуђени производ треба да има карактеристике напојне и котловске воде које су дефинисане овим стандардима, већ да се његовом применом обезбеди квалитет напојне и котловске воде предвиђен поменути стандардима.
Конкурсном документацијом није предвиђен састав, односно нису наведене компоненте које понуђено добро мора да садржи, већ је остављено понуђачима да сами дефинишу састав средства за кондиционирање воде за напајање парних котлова. На овај начин наручилац ја дао могућност свим понуђачима који нуде предметна добра да учествују у поступку јавне набавке, без обзира на састав производа који нуде.



УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ

21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, Tel: +381 21 480 5900;
E-mail: sekretarijat@uzpi.org.rs; www.uzpi.org.rs; МБ: 08143960 ПИБ: 100802956

2. У Измењеној конкурсној документацији бр.837/5-1/4 од 17.07.2018.год. на страни бр. 6 у доказу бр. 5 јасно је наведено на који начин се испуњава услов у погледу захтеваног квалитета и то достављањем следећих доказа:

- безбедносни лист предметног добра,
- произвођачка декларација и каталог произвођача са подацима о техничким карактеристикама понуђеног добра;

** Уколико у достављеној документацији не постоје подаци о захтевима у погледу квалитета и функционалности предметног добра дефинисаних конкурсном документацијом потребно је доставити и неки други доказ који потврђује захтевано;*

**достављена документација мора бити у међусобној сагласности и мора се односити на понуђени производ;*

Из наведеног порозилази да уколико се из безбедносног листа, произвођачке декларације и каталога произвођача не може утврдити да понуђено добро испуњава захтеве дефинисане конкурсном документацијом, понуђач је дужан да достави било који други доказ којим ће потврдити испуњеност услова. Други доказ свакако може бити било који веродостојан документ који је у међусобној сагласности са осталом достављеном документацијом. Наручилац је дао могућност понуђачу да у зависности од документације којом располаже достави извештај о испитивању акредитоване лабораторије, упутство за употребу произвођача, технички лист произвођача, изјаву произвођача или други веродостојан документ.

Наручилац у Конкурсној документацији није дефинисао супстанце које понуђено средство мора да садржи пре свега из разлога да не би органицио конкуренцију већ је навео функционалне карактеристике, односно ефекте које понуђено добро мора да произведе. Испуњеност функционалних карактеристика наручилац ће утврдити из достављене документације понуђача као што је претходно наведено. Понуђачи су у обавези да доставе безбедносни лист предметног добра, произвођачку декларацију и каталог произвођача са подацима о техничким карактеристикама понуђеног добра, а уколико се из исте не могу утврдити тражене карактеристике дата им је слобода да доставе било који други веродостојан документ или више докумената на основу којих ће доказати захтевани квалитет.



УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ

21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, Tel: +381 21 480 5900;
E-mail: sekretarijat@uzpi.org.rs; www.uzpi.org.rs; МБ: 08143960 ПИБ: 100802956

члан комисије за

ЈНМВ 34/2018

Драган Попов инж.

члан комисије за

ЈНМВ 34/2018

Драгана Рацков дипл.правник

