

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
БР.: 905/5-I-1-1
ДАНА: 13.08.2018.год.

На основу чл. 63 став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Питања заинтересованог лица од 10.08.2018. год. код наручиоца заведеног под бр. 905/5-I-1 од 10.08.2018.год., а ради појашњења података из Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 39/2018 Испитивање и годишњи прегледи од стране овлашћене установе, партија I: Преглед и испитивање лифтова (14 ком) , Комисија за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 39/2018 објављује:

**ТЕХНИЧКУ ИСПРАВКУ И ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈНМВ 39/2018 Испитивање и годишњи прегледи од стране овлашћене установе
партија I- Преглед и испитивање лифтова (14 ком)**

Заинтересовано лице је дана 10.08.2018.год. Комисији за ЈНМВ 39/2018 упутило следеће питање:

1. На страни 6 Конкурсне документације за ЈНМВ 39/2018 - Партија I, сте навели да се траже стандарди: SRPS ISO 9001; SRPS OHSAS 18001; SRPS ISO 14001.

Напомињемо да сви ти стандарди нису предмет техничких прегледа лифтова, тј. не мора да их поседују именована тела за техничке прегледе, већ су они предмет за сервисирање и одржавање лифтова.

Стандард који је на снази за контролисање лифтова је искључиво SRPS ISO IEC 17020:2012.

Одговор комисије је следећи:

I. У питању је техничка грешка коју овом приликом исправљамо.

Врши се исправка техничке грешке на страни бр. 6 Конкурсне документације у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где се брише УСЛОВ бр. 6 и ДОКАЗ бр. 6.

Такође се на стр. 7 у оквиру пасуса ПОНУДА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ КОМПЛЕТНОМ АКО ПОНУЂАЧ ДОСТАВИ У СВОЈОЈ ПОНУДИ:брише „доказ из табеле под бр. 6“.

Председник комисије за
ЈНМВ 39/2018
Оливера Баљозовић- Здравковић дипл.ецц.